



Uwagi:

1. Istniejącą tablicę wyposażyc w zabezpieczenie typu S C16 A
2. Instalację należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N-SEP-E-004.

Temat	Dobudowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego CZECHOWICE-DZIEDZICE Pl. Jana Pawła II 1 dz. nr 3788/893	Branża	elektr	Zamawiający	Gmina Czechowice-Dziedzice 43-502 Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1	*PRO-JAN* mgr inż. Jan GAWLICZEK GLIWICE ul. Mł. Patriotów 14/7 tel. 032/727-00-51	
Nazwa rys.	Plan prowadzenia instalacji elektrycznej zasilającej dźwig na poziomie piwnicy	Skala	1:50	Projektant:	Piotr ZAWODNY	Podpis:	
		Data	09.2008	Projektant prowadzący:	Jan GAWLICZEK	Podpis:	Nr rys. 15